

1) **Dmuchała powietrza DFV 602** dla zbiornika gazu :

$Q = 300 \text{ Nm}^3/\text{h}$, $\Delta P = 25 \text{ mbar}$, $P = 1,85 \text{ kW}$, wykonanie EX , producent MEIDINGER Austria

zakup: 30.12.2000 r.

ilość – 1 szt.



2) **Mieszadło osadu** – zakup 30.12.2000 r.

Mieszadło osadu do mieszania osadu w komorze fermentacyjnej $Q = 320 \text{ m}^3/\text{h}$, $P = 2,5 \text{ kW}$ producent JAPROTEK VAAHTO Finlandia

Ilość – 1 szt.



przekładnia



wał i śmigła

3) **Mieszadło wolnoobrotowe** – zakup 30.12.2000 r.

typ: SR 4410 – 2 szt. i SR 4430 – 3 szt.

w SR 4410 – 2 szt. i SR 4430 – 1 szt. – uszkodzone silniki wymagają naprawy, pozostałe sprawne; śmigło wykonane z żywicy epoksydowej i włókna szklanego

ilość – 5 szt.



4) **Mieszadło pompujące** – zakup 30.12.2000 r.

Flygt 2,5 kW, silniki wymagają naprawy

Ilość – 2 szt.



5) **Wymiennik ciepła podwójny** – zakup 30.12.2000 r.

Wymiennik ciepła rurowy do podgrzewania osadu ściekowego N = 525 kW ,producent Purac Szwecja,

Ilość – 1



6) **Odsiarczalniki biogazu** – zakup 31.08.2007 r.

typ OK.-2200; średnica kosza – 220 cm, średnica zewn.- 200 cm, przepustnica odcinająca DN8, Odsiarczalniki biogazu typ; suche z rudą darniową Q = 112,5 Nm³/h ,każdy o pojemności 2,5 t rudy darniowej lub innej chemii (np. SULFAX 210) ,producent BIP Świdnica

ilość – 2 szt.



7) Agregat prądowórczy - zakup 30.12.2000 r.

Agregat prądowórczy kogeneracyjny typ: Waukesha VGF 18 GLD N el = 235 kW , Ncieplna = 380 kW
producent HEDEMORA Szwecja

Ilość – 1 szt.



8) Układ pomiarowy dla ciepła z kogeneracji – zakup 01.12.2012 r.

W skład układu wchodzi:

1. Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Prosonic Flow B 200 DN 80 z korektą ciśnienia i temperatury oraz jednoczesnym pomiarem koncentracji metanu w gazie o zakresie przepływu 0 - 200 Nm³/h prod. Enress + Hauser.
2. Ultradźwiękowy przepływomierz medium grzewczego z parą termopar oraz przelicznik ciepła Multical o zakresie przepływu 0 - 20 m³/h prod. Kamstrup . W przeliczniku zapamiętywane są dane z końców okresów rozliczeniowych przez okres 36 miesięcy

Ilość – 1



9) Dmuchała gazu – zakup 30.12.2000 r.

typ: DFV 1502 G ,Q = 150 Nm³/h ,delta P = 15 mbar ,P = 0,55 kW ,wykonanie EX, producent MEIDINGER Austria

Ilość – 1 szt.

