

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy FZ261/7/2020

**I. Zamawiający : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52 ,
www.pwik.glogow.pl , e-mail: pwik@pwik.glogow.pl**

**II. Tryb zamówienia : zapytanie o cenę o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.**

Kod CPV: 31682100-1

III. Przedmiot zamówienia: ,Zakup wraz z dostawą obudowy wolnostojącej rozdzielni elektrycznej -7szt

OPIS KONSTRUKCJI

Obudowa

- zewnętrzna, wolnostojąca na fundamencie metalowym (cokół montażowy);
- dwupłaszczkowa z izolacją – przestrzeń między płaszciami wypełniona niepalną wełną skalną.
- wykonana z blachy aluminiowej łączonej techniką spawania;
- grubość blachy dostosowana do gabarytów;
- malowanie proszkowe w kolorze białym i strukturze nawierzchni o wysokiej odporności na niszczenie i zewnętrzne czynniki;
- łączona z fundamentem za pomocą śrub;
- wykonana w I klasie ochronności;
- stopień ochrony do IP 44-45;
- odporność mechaniczna: do IK10.

Drzwi

- pełne;
- dwuskrzydłowe;
- zamykane na zamek bębnekowy;
- trzypunktowe ryglowanie;
- zawiasy wewnętrzne;
- kąt otwarcia 120°;
- uszczelki spienione jako podstawowe uszczelnienie;
- kołki uziemiające wraz z okablowaniem.

Dach i dno

- dach dwuspadowy z labiryntem wentylacyjnym oraz wentylacją zapobiegającą gromadzeniu się wody i wilgoci;
- z osłoną przeciwdeszczową nad drzwiami;
- dno posiada otwór umożliwiający wprowadzenie kabli z kanału kablowego.

Wymiary wewnętrzne:

- wysokość: 2200 mm;
- szerokość: 1400 mm;
- głębokość: 700 mm; (z zamontowaną płytą montażową na plecach obudowy)

Wyposażenie

- wentylacja – umożliwiająca stałą kontrolę temperatury poprzez zastosowanie wentylatora oraz właściwego otworowania obudowy;
- ogrzewanie – poprzez rezystory grzejne wraz z termostatem, do eliminowania ewentualnej wilgoci wewnątrz obudowy;
- oświetlenie szafy zmontowane w górnej części szafy;
- zamontowane wyłączniki krańcowe.
- obwód gniazd technicznych – zasilane z wydzielonego obwodu z rozdzielni potrzeb własnych. Gniazdo 1 faz.;
- szyna uziemiająca stalowa ocynkowana;
- kieszeń na dokumenty;
- płyta montażowa – ocynkowana, bezpośrednio na plecach obudowy; uchwyty kablowe z belką montażową;
- szyny TH35 – montowane na profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej;
- płyty maskujące dzielone – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy za pomocą uchwytów płyt maskujących;
- koryta grzebieniowe – o przekroju dostosowanym do rodzaju i ilości okablowania;

Obudowa musi posiadać deklarację zgodności i spełniać wymagania następujących norm:

- PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewniające przez obudowy (Kod IP)”;
- PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniającej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).”;
- PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
- PN-EN ISO 4628 – „Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wygładzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
- PN-EN ISO 2409 – „Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawa loco magazyn Zamawiającego
ul. Wodna 1 ,67-200 Głogów;

IV. Termin wykonania zamówienia : do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1. Spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Spełnienie wymagań określonych ujętych w załączniku nr. 2.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy (stanowiące zał. Nr 1)
2. Oświadczenie (stanowiące zał. Nr 2)
3. Projekt umowy (stanowiące zał. Nr 3)

Wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji działalności lub aktualny KRS wystawiony nie wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Deklaracja zgodności obudowy rozdzielni elektrycznej.

VII. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną na nw adresy e-mail.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron , na żądanie strony drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu fax-u lub poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.
3. Informacji na temat niniejszej specyfikacji udziela w dni robocze w godz. 8⁰⁰ –14⁰⁰
 - Jarosław Janus , e-mail: jaroslaw.janus@pwik.glogow.pl
 - Sebastian Wałęga , e-mail: sebastian.walega@pwik.glogow.pl
4. Wykonawca może zwrócić się o do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed terminem składania ofert,

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składanie ofert określonego w SIWZ .

IX. Przygotowanie oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim.
5. Wszystkie strony oferty (również załączniki) muszą być trwale spięte, ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
9. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podaniem ceny netto + obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto.
10. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia.

X. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup wraz z dostawą obudowy wolnostojącej rozdzielni elektrycznej” Nie otwierać przed dniem 22.04.2020 przed godziną 9:30” z podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 22.04.2020 r do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2020 r o godz. 9:30 w PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52.

XI. Kryterium oceny ofert : cena brutto 100 %

- XII.** Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
- XIII.** Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu, przysługuje środek ochrony prawnej tj. protest , wniesiony wraz z uzasadnieniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
- XIV.** Oferty nie spełniające warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
- XV.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku gdy wartość zamówienia w złożonych ofertach przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
- XVI.** Załączniki do SIWZ
 1. Formularz ofertowy (stanowiące zał. Nr 1)
 2. Oświadczenie (stanowiące zał. Nr 2)
 3. Projekt umowy (stanowiące zał. Nr 3)

Głogów, Kwiecień 2020 r.

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZIŁ