

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Głogowie metodą bezwykopową wraz ze wzmocnieniem kolektora kanalizacyjnego w ulicy Piotra Skargi”

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania do treści SIWZ, Zamawiający zgodnie z Rozdziałem II §4 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Zamawiający w "zakresie przedmiotu zamówienia, pkt.j" opisał, iż żywice zastosowane do renowacji nie powinny posiadać skurczu. Mając na uwadze, że chodzi o żywice epoksydowe, chcielibyśmy zaznaczyć, iż nawet te żywice posiadają minimalny skurcz podczas utwardzania. Jest on niewielki w porównaniu z innymi żywicami poliestrowymi, jednak istnieje.

W związku z tym aby spełnić warunek specyfikacji i zastosować jakiegokolwiek żywice, prosimy o usunięcie tego punktu.

Odpowiedź :

W rozumieniu Zamawiającego oznacza możliwość wystąpienia skurczu do 0,1%.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści referencje w ilości 1,7 km renowacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej rękawem szklanym nasączonymi żywicami poliestrowymi średnicy min. DN 800 jako warunek udziału w postępowaniu?

Odpowiedź:

Tak.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Małgorzata Hawro

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

głog
Urbanowicz