

Znak sprawy: TR-21-10-3/25

Głogów, dnia 06.06.2025r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont wiaty magazynowej przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie”.

nr sprawy TR: 21-10/25

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytanie.

Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy do oferty skalkulować również rynny oraz rury spustowe.

Odpowiedź:

Do oferty należy skalkulować rynny i rury spustowe. Rynny- 20m i rury spustowe - 2x4m, materiał: PVC.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Anna Ferenc

Andrzej Lacharab