



Ist. uziemienie budynku,
połączyć z szyną PEN złącza
ZKP.Poż

wykonać połączenie wyrównawcze
FeZn 30x4 i połączyć z istniejącą
instalacją wyrównawczą

proj. dodatkowe
uziemienie obiektu
($R_{uz} \leq 10 \Omega$)

1 magazyn

2 magazyn

3 magazyn

6 garaż

5 garaż

4 garaż

		PROJEKT PARTNER Andrzej Macho 67-200 Głogów, Głogowska 3 +48 74 220 280 a.macho@poczta.onet.pl	
OBJEKT BUDOWANY: Budynek garażowo-magazynowy Oczyszczalnia Ścieków ul. Krochmalna 3			
ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO: 67-200 Głogów, działka nr 31A, obręb: 0001 Nadodrze, jednostka ewidencyjna: 020301_1, Miasto Głogów			
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 67-200 Głogów ul. Łukowa 52			
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE: instalacja wyrównawcza		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO: Andrzej Macho NR UPRAWNIENI: 67/DOS/03 INSTALACJE W ZAKRESIE SECI INSTALACJI URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: IMIĘ I NAZWISKO: INSTALACJE W ZAKRESIE SECI INSTALACJI URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH		PODPIS:	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA OPRACOWANIA: 30.04.2025r.	