


LEGENDA:

- ZKP.Poż Zestaw ZKP.Poż
- RG Rozdzielnica główna RG
- RB-3 Rozdzielnica bezpiecznikowa RB
- Oprawa oświetleniowa 4MX900 40S/8400 PSD WB L1200 - prod. PHILIPS
- Oprawa oświetleniowa A90-P1 LED 3000 840 MB
- AW Oprawa oświetleniowa EM152C SM 2S CO NM3 ELP WH IP65
- Ist. oprawa oświetleniowa zew. LED
- Koryto kablowe K300H60/3
- Koryto kablowe K100H60/3
- Ist. przepusty kablowe
- RB-3/F7 Numer obwodu w rozdzielnicy RG/RB
- Łącznik 2-bieg. 10A 230V IP44 n/t
- Łącznik schodowy 10A 230V IP44 n/t
- Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP44 n/t



Kable/Przewody układać:

- na ścianach poziomo na projektowanych korytach kablowych
- na ścianach pionowo w rurach instalacyjnych dobranych do średnicy kabli/przewodów
- na suficie w rurach instalacyjnych dobranych do przekrojów przewodów

		PROJEKT PARTNER Andrzej Macho 67-200 Głogów, ul. Kroczyńska 3 +48 504 200 380 a.macho@pau.pl	
OBIEKT BUDOWANY: Budynek garażowo-magazynowy Oczyszczalnia ścieków ul. Kroczyńska 3		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 67-200 Głogów, działka nr 31A, obręb: 0001 Nasilów, jednostka ewidencyjna: 020301_1, Miasto Głogów	
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 67-200 Głogów ul. Łąkowa 52		TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE: oświetlenie ogólne, zew., awaryjne	
PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: Andrzej Macho NR UPRAWNIENI: 67/DOŚ03		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIENI: PODPIS:		BRANŻA: ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU: PT-E-04 DATA OPRACOWANIA: 30.04.2025r.	