



Znak sprawy: TR-21-4-5/26

Głogów, dnia 05.02.2026r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej spinającej sieć wodociagową w ul. Henryka Głogowskiego z siecią wodociagową w ul. Cyprysowej w Głogowie, działki nr ewid. 98, 121, 152, obręb 0014 Nosocice, jedn. ewid.020301_1 Miasto Głogów oraz działki nr ewid. 26/1, 26/2, 31/1, 32/2, 34, 35, 36/2, obręb 0010 Piastów Śląskich, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Głogów”

nr sprawy TR: 21-4/26

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania.

Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo jako spełnienie warunku zawartego w SWZ rozdział VII pkt 3 okazanie się przez oferenta referencjami z wykonania sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy dn200 o długości min. 500mb?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na okazanie się przez oferenta referencjami jak również protokołami odbiorów z wykonania sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy dn200 o długości min. 500mb każda, przy czym wymaga się aby oferent wykazał się min. 3 takimi robotami.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie odcinka z11 do z8 oraz odcinka z1 do z4 metodą przewiertu sterowanego zamiennie z metodą rozkopu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie w/w odcinków metodą przewiertu sterowanego. Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52

Biuro Obsługi Klienta: tel. 76 835 58 61 • tel. 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 • adres e-mail: pwik@pwik.glogow.pl
Adres do e-doręczeń: AE:PL-37437-77235-EASUR-24

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 95 1600 1156 0004 0601 9341 8001
NIP: 693-00-09-317 • Regon: 004043874

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

Pytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo ewentualną zmianę rury osłonowej, projektowanej pod drogą ul. Rudnowską z rury fi 355 PE na rurę fi 323x8 stal? Ewentualna zmiana podyktowana jest dużą ilością kolizji oraz faktem, że przy wykonaniu przewiertu sterowanego otwór wiertniczy należy rozwiерcić do średnicy większej niż średnica rury, co może być powodem uszkodzeń istniejącej infrastruktury.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ewentualną zamianę rury osłonowej z rury fi 355 PE na rurę fi 323x8 stal.

Pytanie 4:

Czy wyrażą Państwo zgodę na ewentualne wydłużenie rury ochronnej fi 355 PE o projektowanej długości 5m na odcinku z12 do z13 na rurę fi 355 PE o długości ok. 24m?

Ponadto czy wyrażą Państwo zgodę na wykonanie powyższego odcinka przewiertem sterowanym z wypływaniem pkt z 12 i z13 do ok. 2mppt i zachowaniem głębokości ok. 2,5m w miejscu przejścia pod istniejącym kolektorem kanalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie rury ochronnej fi 355 PE z 5m na 24m.

Zamawiający może wyrazić zgodę na ewentualne wypływanie tego odcinka podczas prowadzenia prac.

Pytanie 5:

Czy w przypadku jeśli oferent nie wywiąże się z terminów wykonania robót lub wykona roboty budowlane w terminie a nie dotrzyma terminu uzyskania zaświadczeń właściwych organów z przyczyn od niego niezależnych tj. niezachowanie terminów urzędowych lub uzależnienie od bezprawnego podejścia PINB w Głogowie (tj. konieczność umawiania się na wyznaczony przez urzędnika termin złożenia zgłoszenia zakończenia robót) czy Zamawiający przy odpowiednim udokumentowaniu przez oferenta przedłuży termin wykonania bez naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XIX ust 2 pkt 2 SWZ oraz zapisy z §14 ust 2 pkt 2 załącznika nr 4 stanowiącego projekt umowy. Aktualna treść brzmi:

- 2) *Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnień, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:*
- a) *powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,*
 - b) *szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewne i długotrwałe deszcze przez kolejne 7 dni - uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i /lub wykonać w innym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o wstrzymaniu bądź kontynuacji realizacji robót po analizie istniejących warunków pogodowych i ich wpływu na realizowane roboty. Decyzja w tym zakresie wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy,*

- c) siły wyższej lub klęski żywiołowej,
- d) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
- e) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
- f) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych lub czynności, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę bądź formalnego zakończenia prac a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- g) opóźnienie innych podmiotów m.in. Spółek Skarbu Państwa, którym podlega teren zamknięty tj. teren kolejowy- działka nr ewid. 154 obręb 0014 Nosocice, jedn. ewid. m. Głogów w zakresie im wskazanym w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,
- h) wystąpienia niezainwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z uzgodnień branżowych zawartych w dokumentacji projektowej, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
- i) termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Technicznych

Wojciech Stanicki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Wojciech Borecki