



Znak sprawy: TR-21-4-4/26

Głogów, dnia 02.02.2026r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej spinającej sieć wodociągową w ul. Henryka Głogowskiego z siecią wodociągową w ul. Cyprysowej w Głogowie, działki nr ewid. 98, 121, 152, obręb 0014 Nosocice, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Głogów oraz działki nr ewid. 26/1, 26/2, 31/1, 32/2, 34, 35, 36/2, obręb 0010 Piastów Śląskich, jedn. ewid. 020301_1 Miasto Głogów”

nr sprawy TR:21-4/26

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 4 stanowiącego projekt umowy.

Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK Sp. z o.o. wprowadza modyfikację załącznika nr 4 stanowiącego projekt umowy poprzez dodanie w § 5 ust. 2 pkt 27) o treści:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć elektroniczną wersję operatu z inwentaryzacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi wymaganiami PWiK w Głogowie sp. z o.o. tj.:

- a) Pliki SHP (shapefile) dla poszczególnych warstw zawierających rodzaje urządzeń będących przedmiotem pomiaru (sieci wodociągowe wraz z opisami rodzaju sieci i średnicy i rzędne na przewodach, armatura wodociągowa wraz z rzędnymi na tych urządzeniach, przepusty, rury osłonowe - obudowy ochronne przewodów wraz ze średnicami i rzędnymi na nich). Opcjonalnie, po uprzednim uzgodnieniu, pliki SHP mogą być zastąpione plikami w formacie DWG lub DXF.
- b) Plik tekstowy z rzędnymi posadowienia przewodów wodociągowych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Rzędne posadowienia przewodów wodociągowych należy mierzyć bezwzględnie na niezasypanych przewodach.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52

Biurowisko Klienta: tel. 76 835 58 61 • tel. 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 • adres e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

Adres do e-doręczeń: AE:PL-37437-77235-EASUR-24

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 95 1600 1156 0004 0601 9341 8001

NIP: 693-00-09-317 • Regon: 004043874

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

c) Rzędne przewodów należy umieszczać obowiązkowo w miejscach charakterystycznych, takich jak trójniki, kolana oraz na prostych odcinkach:

- w przypadku wykopów otwartych w odstępach 15 m,
- w przypadku technik bezwykopowych – bezwzględnie w każdym wykopie otwartym.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Wojciech Stanicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Anna Ferenc

Lucy
Ischler