przewód podwiesić/zamocować do istn. konstr. stropu/ściany

kolano Ø200PVC - 90°

WYLOT POW. OCZYSZCZONEGO

2 x kolano Ø200PVC - 90°

trójnik Ø200PVC - 90°

Ø200PVC

ZAGĘSZCZANIE I ODWADNIANIE OSADU

Ø200PVC

redukcja Ø250/200PVC

nasuwka Ø250PVC

zasuwa regulacyjna DRU - 200

osłona hermetyzacyjna prasy taśmowej

150

715

VS74.10

644

redukcja Ø200/160PVC

filtr węglowy CW8

trójnik Ø200PVC - 90°

zawór spustowy skroplin ½"

odkraplacz powietrza

wentylator RH0-112 0,75kW

PLYTA

CZOLOW

DOSTAW

600

700

+78,43

185

DN100

DN80

DN80

DN50

750

3185

M75.10

+77,03

+75,88

+75,63

+75,38

+74,63

DN100

EKOFINN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino, tel. 058-684-87-03			
Obiekt	**INSTALACJA DEZODORYZACJI - PRASA, ZAGĘSZCZACZ I ZB. OSADU**		
Adres	**GŁOGÓW DZ. NR 31/4**		
Tytuł rysunku	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRASA - POM. PRASY I ZAGĘSZCZACZA**		
Inwestor	**PWiK w Głogowie** **ul. Łąkowa 52** **67-200 GŁOGÓW**	Stadium	**PB**
		Data	06.2012
Projektował	**ŁUKASZ SZEWCZULAK** POM/0238/POOS/11	Podpis	Skala 1:40
Sprawdził	**ADAM SPISAK** POM/0042/POOS/11	Podpis	Rysunek nr 4a