



LEGENDA:

- - - - - drut stalowy ocynkowany fi 8 na uchwyty dachowych;
- ↑ przewody odprowadzające - taśma Fe/Zn 25x4;
- złącza kontrolne na elewacji (h=1,5m);
- ◆ połączenia skręcane - zaciski śrubowe;
- połączenia spawane;
- - - - - uziom - taśma Fe/Zn 30x4;

Głogów, ul. Grodzka 4, Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, www.proma-bud.pl, biuro@proma-bud.pl				
	Branża:		Nr rys.	Skala:
	ELEKTRYCZNA		E9	1:125
Obiekt:	Budynek Socjalno - Warsztatowy Rozbudowa z przebudową		Proj. nr 1216/2016.0125/PB	
Lokalizacja:	M.Głogów, Obr. 0001 Nadodrze, dz: 31/4		Stadium:	Data:
Nazwa rysunku:	INST. ODGROMOWA		Podpis:	
Projektant:	inż. Grzegorz Juźwiak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 391/DOS/09			
Asyst.projekt.:	mgr inż. Sebastian Tryka			