


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
Pu - 71,85m <sup>2</sup>	pow. użytkowa PIĘTRO



Oznaczenia:

0.3 +24°C  
Φwym: 2300W

Temp. obliczeniowa wewn./  
zapotrzebowanie na ciepło

500W 230V  
500x400mm

Grzejnik elektryczny  
np. typ Yali Comfort Pumlo

Ul. W. Łokietka 9/3, 67-200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl			
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>"PROMA-BUD"</b> Adam Mordarski	Branża:	Nr rys.	Skala:
	SANITARNA	S6	1:100
Obiekt:	Budynek Socjalno - Warsztatowy OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Proj. nr 1216/2016.0125/1NW	
Lokalizacja:	M.Głogów, Obr. 0001 Nadodrze, dz: 31/4	Stadium:	Data:
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA - ogrzewanie	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15 spec. instalacyjna	
Asystent:			