


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
Pu - 75,20m <sup>2</sup>	pow. użytkowa PIWNICA



Oznaczenia:

0.3 +24°C  
Pwym: 2300W

Temp. obliczeniowa wewn./  
zapotrzebowanie na ciepło

500W 230V  
500x400mm

Grzejnik elektryczny  
np. typ Yali Comfort Pumo

Ul. W. Łokietka 9/3, 67-200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80, e-mail: proma-bud@wp.pl			
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>"PROMA-BUD"</b> Adam Mordarski	<b>Branża:</b>	<b>Nr rys.</b>	<b>Skala:</b>
	SANITARNA	S4	1:100
<b>Obiekt:</b>	Budynek Socjalno - Warsztatowy OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Proj. nr 1216/2016.0125/INW	
<b>Lokalizacja:</b>	M.Głogów, Obr. 0001 Nadodrże, dz. 31/4	<b>Stadium:</b>	<b>Data:</b>
<b>Nazwa rysunku:</b>	RZUT PIWNICY - ogrzewanie	<b>Upr. bud.</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15 spec. instalacyjna	
<b>Asystent:</b>			