

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów,
www.pwik.glogow.pl*

TRYB ZAMÓWIENIA: *negocjacje z wieloma oferentami o wartości poniżej
30000 Euro;*

PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA: *regulamin udzielania zamówień
publicznych przez PWiK w Głogowie, sp. z o.o. oraz Kodeks Cywilny*

Symbol CPV 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

1. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie, o następujących parametrach:
 - a) **AGENITOR 206 BG**, producent 2G Energietechnik GmbH, rok produkcji 2014;
 - b) **Moc el. 205 kW el., moc cieplna 236kW th;**
 - c) **Numery fabryczne: G3675 (numer serii CO0414C-BGLB-220128), G3676 (numer serii CO0414C-BGLB-220129);**
 - d) **Licznik pracy (stan na dzień 19.09.2018 r.): G3675 – 15 051 h, G3676 – 15 214 h.**
2. Zamawiający oczekuje złożenia przez oferenta oferty cenowej wraz z dokładną specyfikacją prac i użytych materiałów, koniecznych do przeprowadzenia przeglądów serwisowych, dla następujących czasów pracy maszyn:
 - a) Opcja 1 – 16000 godzin pracy;
 - b) Opcja 2 – 18000 godzin pracy;
 - c) Opcja 3 – 20000 godzin pracy;
 - d) Opcja 4 – 22000 godzin pracy;
 - e) Opcja 5 – 24000 godzin pracy;
 - f) Opcja 6 – 26000 godzin pracy;
 - g) Opcja 7 – 28000 godzin pracy;
 - h) Opcja 8 – 30000 godzin pracy.Każda z opcji musi zostać opisana, w ramach opisu powinna się znaleźć dokładna specyfikacja prac, które w ramach danej opcji zostaną przeprowadzone wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania tych prac. Każda z opcji musi zostać osobno wyceniona (dla każdego z agregatów osobno).
3. Do wyceny i zakresu realizacji prac opisanych w każdej z opcji z punktu 2 SIWZ **nie należy ujmować** następujących elementów, które zostaną wykonane przez Zamawiającego:
 - a) zakup i wymiana oleju silnikowego
 - b) zakup i wymiana filtrów oleju silnikowego

- c) zakup i wymiana filtrów powietrza
- d) zakup i wymiana filtrów biogazu
- e) zakup i wymiana świec zapłonowych
- f) zakup i wymiana przewodów zapłonowych
- g) zakup i wymiana cewek zapłonowych
- h) zakup i wymiana płynów chłodniczych
- i) zakup i wymiana akumulatorów rozruchowych

4. Pożądany termin realizacji zamówienia:

- a) Od XI 2018 do 31.12.2021 r.

5. Obowiązki Wykonawcy:

- a) Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wiedzą, przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- b) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i pod warunkiem spełnienia wszystkich elementów odbioru – bezawaryjnego włączenia do ruchu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia
- c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności). Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadającym wymogom Polskiej Normy;
- d) Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w oczyszczalni, a w szczególności w pomieszczeniu agregatów;
- e) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z „Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wykonawców zewnętrznych wykonujących czynności na rzecz PWiK w Głogowie Sp. Z o.o. oraz do podpisania oświadczenia potwierdzającego otrzymanie w.w. instrukcji, a także zawarcia Porozumienia o współpracy pracodawców regulującego prawa i obowiązki obu stron w zakresie BHP;
- f) Wykonawca nie może powierzyć robót będących przedmiotem SIWZ podwykonawcom.

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Spełniają wymagania zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji;
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków opisanych w załączniku nr 3 do specyfikacji;
- Wykonali w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o zbliżonym zakresie w ilości 3 szt.;

7. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim zawierającą następujące elementy:

- a) firmę (pełna nazwa lub imię i nazwisko), dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu, nr REGON, nr NIP oferenta;
- b) cenę netto w PLN, podatek VAT, cenę brutto za wykonanie zamówienia, z rozbiciem na poszczególne opcje opisane w pkt 2 SIWZ wraz z dokładnym wyszczególnieniem prac i materiałów użytych do przeprowadzenia prac serwisowych;

- c) warunki gwarancji i rękojmi dla przewidzianego do wykonania zakresu prac;
- d) do oferty należy załączyć*:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
 - wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
 - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
 - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
 - wypełnienie załącznika nr 4 w zakresie wykazu robót o zbliżonym do przedmiotu zamówienia zakresie w ostatnich 3 latach wraz z referencjami wystawionymi przez Inwestora/Zamawiającego dla tych prac;
 - wypełnienie załącznika nr 5 dot. osób zaangażowanych w realizację zamówienia;
 - oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 (potwierdzone przez Zamawiającego) do niniejszej SIWZ potwierdzające obecność przedstawicieli oferenta w oczyszczalni i zapoznanie się z istniejącym systemem sterowania;
 - wypełnienie załącznika nr 8 dot. wykazu prac i materiałów użytych do realizacji zamówienia;
 - dowód wniesienia wadium;

**** wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania wykonawcy***

UWAGA – wszystkie strony oferty winny być spięte w całość, ponumerowane i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli oferenta, a miejsca dokonania poprawek przez Wykonawcę muszą zostać zaparafowane przez uprawnionych przedstawicieli oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Składający ofertę jest z nią związany nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
9. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów, informacji oraz zapytań drogą elektroniczną na adresy e-mail: andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl., monika.szponar@pwik.glogow.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów, pwik@pwik.glogow.pl.

11. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:
Andrzej Kistowski e-mail: andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl, 600019620,
Monika Szponar e-mail: monika.szponar@pwik.glogow.pl, 602607141
13. Zamawiający w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji
14. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem : **"PRZEGLĄDY SERWISOWE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁOGOWIE"** należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52 w terminie do 15.10.2018 r. do godz. 10⁰⁰.
15. Negocjacje odbędą się po zapoznaniu się Zamawiającego ze złożonymi ofertami w siedzibie oczyszczalni ścieków, ul. Krochmalna 3, 67-200 Głogów. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź drogą telefoniczną.
16. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2000 zł., słownie: dwa tysiące złotych, w terminie do 15.10.2018 r. do godz. 9⁴⁵. Wadium może być wnoszone:
 - w pieniądzu ;
 - w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - w poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie tej kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A., oddział Wrocław:
95 160011560004060193418001.

17. Przy wyborze oferty, po przeprowadzeniu negocjacji w siedzibie Zamawiającego, kierować się będziemy następującymi kryteriami:
 - a) cena ofertowa – 100 %
18. W przypadku gdy kwota wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę przekroczy wartość środków zaplanowanych przez Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

Głogów, 20.09.2018 r.

Załączniki:

- nr 1 – formularz ofertowy;
- nr 2 – oświadczenia;
- nr 3 – oświadczenia;
- nr 4 – wykaz wykonywanych robót;
- nr 5 – wykaz osób;
- nr 6 – wizja lokalna;
- nr 7 – projekt umowy;
- nr 8 – wykaz prac i materiałów

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Andrzej Krzemień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Małgorzata Hawro