

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej dla głównych kolektorów
kanalizacyjnych miasta Głogowa**

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia **274854 - 2013** z dnia **15.07.2013 r.**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnień :

1. Proszę o podanie informacji dotyczącej wyceny renowacji studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym Osiedla Kopernik. Czy koszt renowacji studni należy ująć w kosztach 1 mb odcinka kolektora ?

Odp.

W ramach zamówienia nie przewiduje się renowacji studni kanalizacyjnych, ani w kolektorze z os. Kopernik ani w kolektorze Piotra Skargi, Nadbrzeżna, Elektryczna/Krochmalna. Przedmiotem zamówienia jest jedynie wymiana stopni złączowych we wszystkich komorach kolektora Piotra Skargi, Nadbrzeżna, Elektryczna/Krochmalna (na całej długości, nie tylko na odcinkach będących przedmiotem renowacji liniowej).

2. Czy Zamawiający dla renowacji opisanej w rozdz. IV pkt. 1.1.3 dopuszcza możliwość przejścia na przekrój kołowy i wykonania konstrukcji wzmacniającej w systemie maxilining o wewnętrznej średnicy 1850 mm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przejścia na przekrój kołowy i wykonania konstrukcji wzmacniającej w systemie maxilining o wewnętrznej średnicy 1850. Zmniejszenie światła przewodu i tak znacznie obciążonego w czasie opadów jest niekorzystne, dlatego optujemy za utrzymaniem dotychczasowego kształtu przewodu.

3. W związku z koniecznością wyceny jednostkowego wykonania renowacji kanałów w ul. Piotra Skargi dla różnych średnic 600/900 i 900/1200 mm istnieje praktyczne utrudnienie dokonania takiej wyceny. Czy Zamawiający może podać oddzielnie długości odcinków dla kanałów 600/900 mm i 900/1200 mm i zmienić brzmienie pkt. 3.1 formularza ofertowego ?

Odp.

Zamawiający podał w pkt. 3.1 ogólną długość odcinka kanału do renowacji w ul. Piotra Skargi i nie ma możliwości dokładnego określenia długości poszczególnych kanałów.

W związku z kosztorysowym rozliczaniem za wykonane roboty wg ceny jednostkowego wykonania, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia pkt. 3.1 formularza ofertowego.

4. Z uwagi na rozbieżności średnic kanałów w ul. Piotra Skargi, proszę podać jaka jest właściwa średnica kanałów w ul. Piotra Skargi.

Odp.

Średnice kanałów są 600/900 mm i 900/1200 mm.

5. Czy Zamawiający może w sposób jednoznaczny określić wymiary i długość odcinka kanału w ul. Nadbrzeżnej pomiędzy studniami S18 i S19 ?

Odp.

Długość kanału wynosi 67 mb.

6. Czy renowacja komór rewizyjnych w ulicach Piotra Skargi, Nadbrzeżnej, Elektrycznej i Krochmalnej wchodzi w zakres zamówienia ?

Odp.

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi renowacja studni kanalizacyjnych.

7. Czy Zamawiający może podać zakres robót dotyczących przemurowania fragmentu istniejącego kanału na odcinku S4 do S5 ?

Odp.

Odcinek s4-s5 – nie jest przedmiotem zamówienia.

8. Proszę o podanie właściwych danych dotyczących wymiarów kolektora od S4 do końca odcinka przed MOŚ oraz długości i lokalizacji kolektora o poszczególnych wymiarach.

Odp.

Odcinek przed oczyszczalnią ścieków (od studni S44 do końca odcinka przed MOŚ) - kolektor murowany o wymiarach 2050 x 2250 mm i długości **216 mb**

9. Czy Zamawiający może podać ilość stopni złazowych podlegających wymianie ?

Odp.

Szacowana ilość stopni złazowych wyniesie ok. 500 szt.

10. Czy Zamawiający może zmienić wymianę stopni złazowych zamiast za 1m na 1 szt ?

Odp.

Tak. Zmienia się rozliczenie za wymianę stopni złazowych – za 1 szt.

11. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia pozwalające na prowadzenie prac na terenach należących do PKP dla zakresu od studni S4 do końca odcinka MOŚ ?

Odp.

Nie posiada.

12. Czy Zamawiający może w sposób dokładny podać wymiary i długości odcinków kanałów do renowacji metodą rękawa dla Osiedla Kopernik ?

Odp.

Podano w rozdziale IV pkt 1.1.5 SIWZ.

13. Proszę o podanie czy renowacja studni rewizyjnych wchodzi w zakres zamówienia ?

Odp.

Nie.

14. Czy Zamawiający dokona zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Głogowie ?

Odp.

Roboty budowlane na istniejących kolektorach mają charakter remontu za pomocą innych materiałów i technologii niż zastosowane pierwotnie. W tej sytuacji nie ma konieczności uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych. Zgody na wejście teren , uzyskiwanie wszelkich uzgodnień i decyzji będą kosztem przypisanym w SIWZ Wykonawcy rozdz. XII pkt 5.

15. Czy posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ma status projektu budowlanego ?

Odp.

Zamawiający posiada i udostępnił do wykonania robót dokumentację projektową, która jest zgodna z wymaganiami Prawa zamówień publicznych.

Jest to dokumentacja techniczna, ze względu na to, że roboty nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) :

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których **nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę**, składa się w szczególności z :

- 1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
- 2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;
- 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

16. Czy złożone przez autorów dokumentacji projektowej oświadczenia są zgodne z obowiązującym prawem ?

Odp.

Odp. w pkt. 15.

17. Czy Zamawiający może udostępnić materiały tj. rysunki zawierające kształt kanałów, ich przekroje i spadki ?

Odp.

Niestety ze względu na wiek kanałów nie dysponujemy tego typu dokumentacją.

Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki