

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej dla głównych kolektorów
kanalizacyjnych miasta Głogowa**

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia **274854 - 2013** z dnia **15.07.2013 r.**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający wymaga zastosowania technologii polegającej na wykonaniu wewnątrz remontowanego kanału wzmacniającej konstrukcji żelbetowej ze zintegrowanym rękawem wykonanym z polietylenu o gr. nie mniejszej niż 4mm. Proszę o informację, czy Zamawiający uzna technologię rur spiralnie zwijanych stanowiących wykładzinę z tworzyw sztucznych o gr. nie mniejszej niż 4mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zgodnego z definicją równoważności opisaną w SIWZ dot. materiałów, technologii itp. pod warunkiem dostarczenia obliczeń statycznych, celem weryfikacji.

2. Proszę o wyjaśnienie co należy wpisać w opisie Oferty, w miejscu oznaczonym Część nr", rozdz. X pkt 1

Odp. Proszę o wpisanie „ nie dotyczy”