

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej dla głównych kolektorów
kanalizacyjnych miasta Głogowa**

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia **274854 - 2013** z dnia **15.07.2013 r.**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnień :

1. Wykonawca wnioskuję o dopuszczenie metody TROLINING na odcinkach opisanych w rozdziale IV pkt. 1.1.1.

Odp.

Z uwagi na hydraulikę przewodów, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące renowacji, przeprowadzonej metodami opisanymi w SIWZ i dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca wnioskuję o dopuszczenie technologii TROLINING lub MAXILING na odcinku opisanym w rozdziale IV pkt. 1.1.2.

Odp.

Z uwagi na hydraulikę przewodów, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące renowacji, przeprowadzonej metodami opisanymi w SIWZ i dokumentacji technicznej.

3. W rozdziale IV w punktach 1.1.4 i 1.1.5 opisano identyczne odcinki prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Skreśla się w rozdziale IV brzmienie pkt. 1.1.5.

4. Wykonawca wnioskuję o wyrażenie zgody o dopuszczenie technologii TROLINING do renowacji kolektora DN 1200 w ul. Kopernika.

Odp.

Z uwagi na hydraulikę przewodów, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące renowacji, przeprowadzonej metodami opisanymi w SIWZ i dokumentacji technicznej.

5. Czy wybranemu wykonawcy przysługiwać będzie prawo odmowy wykonania zamówienia uzupełniającego w przypadku, gdyby w okresie trzech lat wzrosły ceny materiałów lub inne ceny mające istotny wpływ na końcową cenę wykonania robót ?

Odp.

Udzielenie zamówień uzupełniających jest prawem Zamawiającego. Wykonawca może, ale nie musi przyjąć wykonanie zamówienia uzupełniającego.

6. Proszę o uzupełnienie tekstu w rozdziale III w pkt. 2.

Odp.

W rozdziale III pkt. 2 posiada brzmienie :

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : monika.szponar@pwik.glogow.pl wieslawa.toborek@pwik.glogow.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem na numer jw. lub e-mailem jw. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.

7. Proszę o określenie ilości osadów w kanale na poszczególnych odcinkach.

Odp.

Przewidywane ilości osadu wynoszą : odcinki „starego kolektora” czyli opisane w SIWZ w pkt. 1.1.1 – do 10 cm osadu, 1.1.2 – ok. 15 cm osadu, 1.1.3 – wypełnienie ok. 50-60 cm osadu, odcinki opisane w pkt 1.1.5. – ok. 30 cm osadu.

8. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania i utylizacji osadów ?

Odp.

Zamawiający pozostawia kwestię zagospodarowania odpadów Wykonawcy zadania.

9. Czy Zamawiający może podać koszt utylizacji osadów ?

Odp.

Ceny utylizacji odpadów z czyszczenia kanalizacji należy sprawdzić u wybranego odbiorcy, oraz skalkulować koszty we własnym kosztorysie.

10. Czy istnieje możliwość przekierowania lub częściowego przekierowania strumienia ścieków na poszczególnych odcinkach w celu zmniejszenia ilości koniecznych byapassów ?

Odp.

Na odcinku opisanym w pkt 1.1.1 SIWZ istnieje możliwość częściowego przekierowania ścieków na kolektor odcinający fi 1000. Na pozostałych odcinkach opisanych w SIWZ nie ma możliwości przekierowania ścieków.

11. Proszę o podanie przybliżonej wielkości przepływu ścieków na poszczególnych odcinkach przeznaczonych do renowacji.

Odp.

- Dla zakresu opisanego w pkt 1.1.1 – średnio 0,03 m³/s, maksymalnie 0,05 m³/s;
- Dla zakresu opisanego w pkt 1.1.2 – średnio 0,05-0,06 m³/s, maksymalnie 0,09 m³/s
- Dla zakresu opisanego w pkt 1.1.3 – średniodobowo ok. 420 m³/h, maksymalny godzinowy przepływ w granicach 600 m³/h (jest to odcinek przed oczyszczalnią ścieków);
- Dla zakresu opisanego w pkt 1.1.5 – ok. 1/3 wielkości przepływu jak w punkcie 1.1.3

12. Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wnoszenia zapytań do 25.07.2013r

Odp.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w BZP Nr 274854 – 2013 w dniu 15.07.2013r, termin składania ofert ustalono na dzień 30.07.2013r, i zatem zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 5 SIWZ możliwość składania wniosków i zapytań, na które Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia kończy się z dniem 23.07.2013r. Złożone zapytania po tym terminie mogą, ale nie muszą być rozpatrywane.

Dyrektor ds. Finansowych
Małgorzata Hawro

Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki