



Znak sprawy: TR-21-2/18

Głogów, dnia 22.02.2018r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Głogowie.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono trzy zapytania o treści:

Pytanie 1 :

W opisie technicznym oraz na profilach sieci wodociągowej wymienione są 4 szt. zaworów płucznych natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze, czy funkcję tych zaworów mają spełniać hydranty podziemne zawarte w poz. 28 przedmiaru?

Pytanie 2:

W przedmiarze brakuje pozycji odnośnie rury kamionkowej DN200, czy należy ją uwzględnić w kosztorysie i w jakiej pozycji ? Oraz czy ma to być tylko wyprowadzenie do granicy działki czy do studzienki?

Pytanie 3:

Pozycja przedmiaru nr 28 KNR-W 2-18 02019-03 odnosi się do hydrantu nadziemnego natomiast w przedmiarze opisany jest hydrant podziemny. Czy należy zmienić KNR?

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem II §4 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Tak, funkcję zaworów płucznych mają spełniać hydranty podziemne.

W związku z powyższym należy je ująć w pozycji 28 przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Tak, należy uwzględnić w przedmiarze odcinek sieci od studni S9 do granicy działki o długości 2,5 m z rury kamionkowej DN 200. Do w/w zakresu doliczyć należy podsypkę, obsypkę, wykop i zasypanie z zagęszczeniem.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

W pozycji 28 należy zastosować pozycję KNR- W 2-18 0219-01 odnoszącą się do hydrantu podziemnego.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych Dyrektor ds. Technicznych
Małgorzata Hawro *Wojciech Stanicki*

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 8646000800000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284