

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGiK.6630.30.2017 z dnia 24.02.2017

Przedmiot koordynacji : **sieć wodociągowa**

Lokalizacja obiektu : **gm.M.Głogów; obr.Matejki; dz.252/3,245**

Wnioskodawca : **BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH**
Bolesław Oleśków
67-200 GŁOGÓW
ul.Kasztanowa 13

Nazwa jednostki projektowej : **BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH**
Bolesław Oleśków
67-200 GŁOGÓW
ul.Kasztanowa 13

Inwestor : **PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 GŁOGÓW
ul.Łąkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ I ICH STANOWISKA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21:

Uwagi: Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi **ZAŁĄCZNIK NR 1** do uzgodnienia.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Oddział we Wrocławiu, Sekcja Obsługi Sieci w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 34:

Uwagi: W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego. Dla sieci występującej na terenie opracowania wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. Poz.640). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Żmuda

Sposób przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :

Uwagi: nie dotyczy

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Mariusz Lamla

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.

Region DIALOG Dolny Śląsk 59-301 Lubin ul. Skłodowskiej 68:

Uwagi: W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią DIALOG < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Dialogu na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Dialogu podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Dialog mailem na adres nadzory@netia.pl

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzęsa

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp.z o.o., 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52:

Uwagi: Zastosować się do uwag zawartych w piśmie TT-401/012/2017 z dnia 06.01.2017. Rozwiązania projektowe przedłożyć do uzgodnienia w PWik Głogów. Zachować wymagane odległości od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kamila Rymuska

Sposób przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. ZEC Głogów:

Uwagi: Uzgodniono bez uwag.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Cezary Lewicki

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

MASTER sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Armii Krajowej 5:

Uwagi: Uzgadniam bez uwag - brak kolizji z siecią TVK Vectra

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Bartłomiej Żołubak

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urząd Miejski w Głogowie

Wydział Inwestycji i Dróg, 67-200 Głogów, ul. Rynek 10:

Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trasę projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuję, że przed realizacją inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowiązek zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Głogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunków na wykonanie prac i umieszczenie urządzeń.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Paweł Koch

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław:

Uwagi: ZAŁĄCZNIK NR 2

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Danuta Michnej

Sposób przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. Zobowiązuje się wykonawcę prac do ochrony i zabezpieczenia znaków osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji (art. 15 tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.). Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy wykonywać wyłącznie ręcznie, w sposób gwarantujący nienaruszalność stabilizacji w/w znaków! W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaków Inwestor na własny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.

Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Aleksandra Lewandowska

Sposób przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Z up. STAROSTY
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Lewandowska
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

Przewodniczący narady koordynacyjnej