

TR: 21: 1-4/19

Głogów dnia, 31.01.2019r

PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuje, iż dnia 29.01.2019r do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ.

1. Czy projekty sieci wod-kan obejmują swoim zakresem projekty przyłączy czy też nie(w SIWZ jest mowa wyłącznie o projekcie sieci a w warunkach jest mowa również o przyłączach)
A jeśli projekt ma obejmować przyłącza to czy mają one być zaprojektowane do wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanych sieci czy też tylko do wybranych? Jeśli do wybranych to ile ich ma być i o jakich numerach ewidencyjnych? Czy przyłącze ma być projektowane wyłącznie w granicach pasa drogowego i zakończone korkiem/zaślepką, czy też przyłącze ma "wejść" na działkę prywatną a jeśli tak to czy kończymy przyłącze studnią kanalizacyjną/studzienką wodomierzową 1 m za granicą działki(zgodnie z warunkami) czy musimy podłączyć istniejące obiekty do projektowanej sieci.

Odpowiedź:

Opracowanie obejmuje sieć wodociągową bez przyłączy oraz sieć kanalizacyjną z odcinkami sieci do poszczególnych działek (które w warunkach zostały nazwane podejściami kanalizacyjnymi) - nie są nazywane przyłączami kanalizacyjnymi. Odcinki sieci (podejścia kanalizacyjne) należy zaprojektować do następujących działek:

- obiekt hospicjum dz. nr 527 poprzez działki nr 193/5 i 193/13
 - dz. nr 516
 - obiekt ZGM nr 4, który znajduje się na działce nr 190/2 po której będą przebiegały projektowane sieci (należy zaprojektować podejście kanalizacyjne zgodnie z WTP max 1m)
- Zaleca się odbycie wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze stanem istniejącym obiektów kanalizacyjnych na ww. działkach oraz skoordynowania projektu sieci z projektem budynku hospicjum z instalacjami zewnętrznymi kanalizacyjnymi.

2. Czy do obowiązków projektanta należy, w ramach tej umowy, ustanowić:
 - a) służebność gruntową w trybie Kodeksu Cywilnego,
 - b) uzyskać zgodę na umieszczenie infrastruktury w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami na zaprojektowane sieci i przyłącza biegnące w terenie prywatnym czy też leży to po stronie Inwestora.

Odpowiedź:

Projektowane sieci nie będą zlokalizowane w terenach prywatnych w związku z powyższym nie ma konieczności ustanawiania służebności gruntowych ani też uzyskania zgody właścicieli na wejście na teren prywatnej posesji.