

Wykonawca: Geko-Wrocław			PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO Otwór numer: 12Nz			Zał. Nr. 6		
Miejscowość: Serby Województwo: dolnośląskie Gmina: Głogów			Inwestor: PWIK w Głogowie			System wiercenia: obrotowo-udarowy HOS		
			Skala 1 : 400			Rzędna terenu: 72.40 m		
Stratygrafia	Litologia	Pzelot	Głębokość	Głębok. zw. wody	Schemat Zafiltrowania	Opis techniczny		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Miejsce sondowania: The diagram shows a vertical cross-section of the ground. From top to bottom, the layers are: loose sand (piasek drobny), silty clay (gliniasty piasek), clayey silt (głina piaszczysta), sandy clay (piasek gliniasty), and heterogeneous sand (piasek różnorodniasty). A dashed line indicates the water level at approximately 23.23m depth. Below the water level, there are three distinct filter zones labeled 1 through 10. The borehole diameter is indicated as 210mm.	0.50 1.00 1.50 2.00 4.00	2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0	1. Uszczelnienie Compactionitem 2. Rura osłonowa dł. 21.00 śred. 457 mm stalowa 3. Rura naddfiltrowa dł. 27.00 śred. 315 mm PCV 4. Urobek piaszczysty 5. Uszczelnienie Compactionitem 6. Rura osłonowa dł. 52.00 śred. 406 mm stalowa 7. Redukcja rur dł. 0.50 śred. 280 mm PCV 8. Obsypka żwirowa 9. Filtrowanie szczelinowe dł. 20.00 śred. 280 mm PCV 10. Rura podfiltrowa dł. 5.00 śred. 280 mm PCV				