

## Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Znak sprawy: TR-21-38/17

Głogów, dnia 14 grudnia 2017

### **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Aleja Wolności w Głogowie.**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielanie referencji w ramach różnych zadań?

odp.

-tak, referencje, opinie lub listy polecające, protokoły odbioru końcowego mogą dotyczyć kilku robót w tym samym zadaniu.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza referencje na wykonanie sieci wodociągowej fi 200 i fi 250 w ilości 80m

odp.

-tak, Zamawiający uzna wykonanie sieci wodociągowej w ilości 80m fi 200 i fi 250.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający z uwagi na bardzo rzadkie stosowanie w praktyce, dopuszcza wykazanie się 1 referencją w przypadku średnicy kanalizacji fi 710mm.

odp.

-tak, Zamawiający uzna wykazanie się 1 referencją dla średnicy 710mm.

*głog*  
*ROBOM*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Finansowych  
*M. Hawro*  
Małgorzata Hawro

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych  
*W. Stanicki*  
Wojciech Stanicki