



W związku z pytaniami zadanyymi w trakcie postępowania na realizację zadania p.n. „Modernizacja głównego sterownika w oczyszczalni ścieków w Głogowie”, nr sprawy: TS/9/2017, Zamawiający odpowiada:

1. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełną i aktualną dokumentację powykonawczą istniejącego systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni?

Odp.

Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełną i aktualną dokumentację powykonawczą istniejącego systemu sterowania. Jeżeli chodzi o system wizualizacji Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą istniejącego systemu wizualizacji.

2. Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełny dostęp do sterowników PLC i programów sterowania procesami w oczyszczalni?

Odp.

Zamawiający zapewni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełny dostęp do sterowników PLC i programów sterowania procesami w oczyszczalni.

3. Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełny dostęp do aplikacji SCADA iFIX i do aplikacji współpracujących z aplikacją SCADA iFIX?

Odp.

Zamawiający zapewni Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji pełny dostęp do aplikacji SCADA iFIX i do aplikacji współpracujących z aplikacją SCADA iFIX, pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę narzędzi umożliwiających modyfikację tych aplikacji. Zamawiający posiada klucze do aplikacji tylko w wersji run-time.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych
M. Hawro
Małgorzata Hawro

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki
Wojciech Stanicki