



W związku z pytaniami zadanyymi w trakcie postępowania na realizację zadania p.n. „Modernizacja głównego sterownika w oczyszczalni ścieków w Głogowie”, nr sprawy: TS/9/2017, Zamawiający odpowiada:

1. *Jaki jest preferowany typ systemu operacyjnego serwerów iFix: serwerowy np. Windows Server 2012 R2 czy Windows desktop np. Windows 10 ?*

Odp. Systemu typu Windows Desktop – wersje najbardziej aktualne

2. *Czy w serwerach wymagane jest zastosowanie konfiguracji dysków typu RAID ?*

Odp. Tak

3. *Czy dane archiwalne mają być przeniesione do nowego systemu jeśli tak z jakiego okresu ?*

Odp. Tak, z okresu 5 lat

4. *Jaki typ klucza licencyjnego software/hardware ma być zastosowany w systemie docelowym?*

Odp. Typ klucza RunTime

5. *Czy w obecnie pracującym systemie iFix zastosowano oprogramowanie dedykowane lub oprogramowanie firm trzecich poza driverem Kepware ?*

Odp. Zamawiający nie zna odpowiedzi. Kontakt z autorami wdrożenia system zakończył się wiele lat temu bez szczegółowej dokumentacji.

6. *Proszę o podanie możliwego czasu postoju całej instalacji / poszczególnych układów.*

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwy czas postoju całej instalacji do 12 godzin. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość alternatywnego wykorzystania istniejącego systemu w celu wyeliminowania zakłóceń i przerw w pracy oczyszczalni.

7. *Proszę o uszczegółowienie spisu dokumentacji powykonawczej tzn.*

a. *aktualizacja dokumentacji elektrycznej do wprowadzanych zamian czy całej szafy?*

b. *wykonanie dokumentacji funkcjonalnej opisu pracy urządzeń na podstawie programu z SLC500?*

c. *?*

Odp.

a. **Całej szafy po przeprowadzonej modernizacji**

b. **Tak**

c. **Pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją wraz z załącznikami**

8. *Czy dopuszczalne będzie zerwanie fragmentu drogi (asfaltu / betonu) a następnie odtworzenie. Dotyczy to prac przy prowadzeniu światłowodu.*

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zerwania nawierzchni podczas prac związanych z prowadzeniem światłowodu. Wszelkie prace związane z pokonywaniem przeszkód w postaci nawierzchni powinny być wykonywane przy pomocy przewiertu/przecisku.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284